

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. К-Григоровича, д. 37, г. Чита, Забайкальский край, 672090, т. 26-63-47, centr@megalink.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по г. Чита

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Чита, ул. Красноярская, 58, каб. 2, индекс 672039, тел. 41-73-00

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

### Предписание № 85/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Директору МБОУ «СОШ № 1»

(полное наименование юридического лица, фамилия имя, отчество, индивидуального предпринимателя)

Мыльниковой Раисе Александровне

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

В период с «08» декабря 2020 года по «25» декабря 2020 старшим дознавателем территориального отдела надзорной деятельности по г.Чита Сетовым Андреем Витальевичем проведена внеплановая выездная проверка в отношении муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» по адресу: г. Чита, ул. Заб.Рабочего, 16

имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

наименование объекта надзора и его адрес)

Совместно с директором Мыльниковой Р.А.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие требования пожарной безопасности, выявленных в ходе мероприятий по надзору, а именно:

№ п.п.	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте не обеспечена исправность, своевременное обслуживание и ремонт сетей внутреннего противопожарного водопровода второго эвакуационного выхода	п.55 ППР РФ	30.08.2021г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц

и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в **августе 2021** года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Старший дознаватель отдела надзорной деятельности по г. Чита  
УНДиПР Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю

(Должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 25 " 12 2020 года


Сетов Андрей Витальевич

(подпись)

М.Л.П. \*

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

  
(должность, фамилия, инициалы)

" 25 " 12 2020 года

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.